

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.01210

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009520

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)
Адрес: 108807, РОССИЯ, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д. 10,
ОГРН: 1025003751893, тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)
Адрес: 108807, РОССИЯ, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д. 10,
ОГРН: 1025003751893, тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13
(см.Приложение № 0008101)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков систем
WHS ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и
дверных блоков. Технические условия» белые неламинированные
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.21.10.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа горючести - Г4, группа воспламеняемости - В2,
группа дымообразующей способности - Д3, группа токсичности продуктов горения - Т2
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 13148 от 25.12.2015, № 14153 от 03.09.2018, № 14154 от 03.09.2018
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 13055/ 13848/ 14060/ 14523-ИК 2018 Н
от 27.04.2018; акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 13055/ 13848-ИК 2018
от 29.05.2018 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 289731 QM15 от 13.09.2018 до 12.09.2021 DQS GmbH,
August-Schanz-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany;
каталоги продукции с чертежами

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2018

по 25.09.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-RU.ЧС13.В.01210

(обязательная сертификация)

№ 0008101

Сведения о сертификате соответствия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»),
108807, РОССИЯ, Москва, поселение Первомайское, деревня Губцево, ул. Дорожная, д.10,
ОГРН: 1025003751893, тел.: +7 495 777 53 77, факс: +7 495 777 36 13;

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (Филиал ООО «ВЕКА Рус»)
в Новосибирской области, место расположения: 630511, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, село Криводановка, ул. Промышленная, д. 4, ОГРН: 1025003751893,
тел.: +7 383 354 36 70, факс: +7 383 354 36 71.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

подпись

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия